



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Кировской области)**

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035
Телефон: 54-68-33 Факс: 54-69-62 (код 8332)
E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

18.12.2023 № ИВ-164-7568

На № _____ от _____

Руководителям организаций
(согласно списка рассылки)

О дублировании сигналов о пожаре

С 1 марта 2023 года вступил в силу приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (далее - Приказ), который включен в Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пожарного надзора.

Пунктом 10 Приказа предусмотрено, что в случае технической возможности систему передачу извещений о пожаре (далее - СПИ) следует сопрягать с системами обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» субъекта Российской Федерации, аппаратно - программный комплекс «Безопасный город» и иными системами субъектов Российской Федерации).

Такая техническая возможность в Кировской области имеется. Так, в целях выполнения требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в рамках возложенных полномочий, Правительством Кировской области утвержден Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Кировской области (Постановление Правительства Кировской области от 23.12.2022 № 733-П).

В соответствии с указанным Порядком дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны необходимо осуществлять по каналам связи системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Кировской области.

Сопряжение системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Кировской области с региональной системой передачи извещений о пожаре поручено обеспечить Кировскому областному государственному казенному учреждению «Кировская областная пожарно - спасательная служба».

Одновременно с этим сообщаем, что согласно требований Приказа для организации связи по сети GSM между прибором пультовым оконечным и прибором объектовым оконечным следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи.

При подключении к Системе-112 следует учесть требования подпункта «о» пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в соответствии с которыми на объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

В проектной документации на установку и подключение передающего сигнал объектового оборудования, кроме прочего, следует предусматривать СПИ, прошедшие процедуру подтверждения соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043-2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», а также требования к периодичности и объему работ по техническому обслуживанию технических средств СПИ, а также срок эксплуатации СПИ в соответствии с технической документацией изготовителя.

Сообщается в порядке информации.

Заместитель начальника Главного управления
(по антикризисному управлению)

С.В. Соколов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C4C03F5FF0F493AC3EC8C18924A90E33
Владелец: Соколов Станислав Владимирович
Действителен с 16.12.2022 по 10.03.2024

Югрин Антон Викторович
(8332) 20-80-40