



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Кировской области)**

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035
Телефон: 54-68-33 Факс: 54-69-62 (код 8332)
E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

Министру образования
Кировской области

Рысевой О.Н.

ул. Карла Либкнехта, 69,
г. Киров, 610019

e-mail: infor@doko.kirov.ru

09.04.2025 № ИБ-164-2961

На № _____ от _____

О направлении разъяснений

Уважаемая Ольга Николаевна!

В целях оказания методической помощи при эксплуатации технических средств систем передачи извещений о пожаре (далее – СПИ), в том числе на объектах летнего отдыха и оздоровления детей, направляем следующую информацию.

По общему правилу срок службы (эксплуатации) технических средств СПИ, согласно технической документации изготовителя, составляет 10 лет.

Согласно ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» эксплуатацию технических средств СПИ с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. По завершении эксплуатации (после истечения срока эксплуатации или после продления срока эксплуатации) технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией.

В соответствии с абзацем 4 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

На основании положений межгосударственного стандарта ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее - ГОСТ 34701-2020), действующего с 01.07.2023 на территории Евразийского экономического союза, технические средства СПИ должны предусматривать как основной канал связи, так и резервный. Аналогичные требования содержались в разделе 9 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», который действовал с 01.01.2014 до 01.07.2023.

Таким образом, руководители организаций в отношении технических средств СПИ, которые произведены и установлены на объектах защиты до момента вступления в силу ГОСТ Р 53325-2012, в рамках проведения ежегодного испытания не смогут подтвердить соответствие технических средств СПИ требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), имеющих один канал связи, поскольку указанные испытания необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 34701-2020.

На основании изложенного, органами надзорной деятельности в ходе проведения контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий к лицам, нарушившим требования к продукции, в том числе эксплуатирующим технические средства СПИ с одним каналом связи, будут применяться меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщаем, что в настоящее время дублирование сигналов о пожаре в подразделения пожарной охраны на территории Кировской области осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2022 № 733-П «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Кировской области», посредством подсистемы мониторинга системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - Система-112). Информацию об оборудовании, применяемом в системе передачи извещений подсистемы мониторинга Системы-112, выдачу технических условий для проектирования и форму заявки на подключение обеспечивает Кировское областное государственное казенное учреждение «Кировская областная пожарно - спасательная служба».

Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
МЧС России по Кировской области

Н.А. Шатунов

Добрых Андрей Анатольевич
(8332) 20-80-20

